



**Форма (лист) самооценки архитектурной доступности
 зданий профессиональных образовательных организаций**

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
 650070, Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово г., Тухачевского ул., 23А
 (учебный корпус)

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО				
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями		
		зрения («1»- обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	слуха («1»- обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	Опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле- коляске («1»-обеспечено наличие, «0» - отсутствует)
I. Вход (входы) в здание				
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		0	0
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%)	1	1

		при длине марша не более 6,0 м.			
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5.	достаточная ширина дверных проемов				1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м	1	1	1
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10.	тактильно-контрастные указатели		1		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1		1
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		1	1	
14.	система вызова помощи		1	1	1
II. Пути перемещения внутри здания					
15.	достаточная ширина дверных проемов				1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
18.	адаптированные лифты *		0		0
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			0
20.	поручни на лестницах		1	1	1
21.	горизонтальные поручни на путях движения		1		1

22.	мобильный гусеничный подъемник				1
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0	0	0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		1		
25.	сменные кресла-коляски				0
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1		1
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
30.	информационный терминал		1	1	1
III. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетная комната					
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	0	0	0
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	1		1

33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не	1	1	1
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза				
37.	раковина с поручнями		1	1	1
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41.	система вызова помощника		1	1	1
Душевая *					
42.	достаточная ширина дверных проемов				1
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
44.	душевая кабина с поддоном без порога		0		0
45.	нескользящий пол		1	1	1
46.	открывание двери наружу		1	1	1
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		0
48.	ручной душ		1		1
49.	настенные поручни		0		0
50.	система вызова помощника		0	0	0
IV. Учебные помещения					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1

52.	достаточная ширина дверных проемов				1
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0	0	0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		1		
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
Всего (в баллах):			32	20	35
Максимальный балл			45	28	49
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			71,1%	71,4%	71,4

Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по следующей методике:

1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
2. Подсчитывается сумма полученных баллов - Всего (в баллах).
3. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк - элементов, которых нет в здании), т.е. определяется сколько баллов составит 100%.
4. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле: $\text{Доступность!} = (\text{Всего (в баллах)} / \text{Максимальный балл}) * 100\%$.